



한국소방시설협회



수신 협회 소방시설공사업체 회원사 대표이사
(경유)

제목 공사현장 재난안전사고 방지를 위한 유의사항 안내

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리 협회는 회원의 품위유지, 기술의 향상, 소방시설업의 기술개선, 회원의 복리증진을 위해 「소방시설공사업법」 제30조의2에 따라 설립된 소방시설업 대표기관입니다.
3. 2022년 10월 7일에 창원시에서 발생한 이산화탄소 소화설비 안전사고는 현장 작업 시 안전의 중요성을 보여주는 사고입니다.
4. 이에따라 소방청에서는 가스계소화설비 공사 등에 있어 조작실수를 방지하기 위해 보호덮개 등이 설치된 제어반이 설치될 수 있도록 관련고시의 개정을 추진 할 예정이며,

[고시] 수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준

 - (현행) 제어기능 수동조작 스위치는 부주의로 인한 작동을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.
 - (개선) 제어기능 수동조작 스위치는 보호덮개를 설치하는 등 부주의로 인한 작동을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.
5. 협회에서는 공사현장의 안전사고 예방을 위한 「가스계 소화설비 질식 재해 예방교육」 영상을 제작하여 홈페이지에 게시할 계획이오니
6. 모든 회원사에서는 국민안전을 위해 공사현장 재난안전사고 방지 및 소방시설 공사의 현장안전에 다시한번 안전을 기해주시기 바랍니다. 끝.